



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

Bovolone 02.09.2016

Prot. n° 21540 del 05/09/2016

e-mail

AI
CONSIGLIERE COMUNALE
MOVIMENTO 5 STELLE
ENRICO SCIPOLO

OGGETTO: Risposta ad interpellanza Consigliere Comunale 5 Stelle - Enrico Scipolo su "Funzionamento depuratore".

L'Ordinanza Sindacale n° 119 del 7.07.2016 è stata emessa in via cautelativa per evitare eventuali problemi di natura igienico-sanitaria (art. 50, comma 5° del D.Lgs 267/2000) ;

- Il depuratore di Bovolone è regolarmente autorizzato all'esercizio ed allo scarico con determinazione della Provincia di Verona n. 73 del 12/01/2015 e rispetta i parametri di legge allo scarico.
- La recente criticità riscontrata nel superamento di un parametro "**consigliato**" dalla normativa mediante campionamento istantaneo che "**non è rappresentativo dello scarico**" è stato dovuto al fatto che in alcuni frangenti, trattandosi di fognatura di tipo misto, specialmente nelle giornate di pioggia il sovraccarico idraulico comporta l'attivazione momentanea dello sfioro a valle dei trattamenti terziari, ove a seguito presenza acque non disinfettate viene favorito un repentino rialzo della carica batterica.
- Durante tutto il 2015 i controlli analitici eseguiti da ARPAV e dal laboratorio incaricato da Acque Veronesi , hanno sempre riscontrato il rispetto dei valori allo scarico secondo quanto previsto dalla normativa;
- Da informazioni assunte presso la Società Acque Veronesi , che è subentrata nella gestione dell'impianto di depurazione di Bovolone a far data dal 01/01/2008, proprio perché consapevole dell'importanza della risorsa acqua, sono stati da subito previsti e realizzati una serie di importanti investimenti per oltre 1.000.000 di euro.

Di seguito vengono riepilogati i più importanti investimenti realizzati e precisamente:

- Rifacimento completo del sollevamento iniziale;
- Installazione di nuovo sistema di grigliatura iniziale;
- Installazione nuovo sistema di diffusione aria e nuovi compressori;
- Rifacimento carpenterie sedimentatori;
- Totale sostituzione quadri elettrici e messa a norma impianto elettrico;
- Adeguamento locale ed installazione nuovo nastro pressa per disidratazione meccanica fanghi;
- Installazione unità di filtrazione finale;
- Installazione di unità di disinfezione UV;



COMUNE DI BOVOLONE

Provincia di Verona

- Installazione sistema di trattamento chimico per abbattimento fosforo;
- Installazione nuovi misuratori di portata;
- Interventi per messa in sicurezza dell'impianto;
- Pulizia laghetti di fitodepurazione con asporto fanghi e sistemazione argini;
- Rifacimento tratto di collettore Loc. Valliva (Parco Menago);

Acque Veronesi inoltre ha fatto sapere che sono previsti per l'anno 2017 ulteriori interventi per €.463.000.

A conclusione di quanto sopra esposto possiamo dire che grazie agli interventi realizzati l'impianto di depurazione funziona correttamente e sta dando buoni risultati confermati anche dall'esito positivo dei controlli di legge effettuati dall'organo di controllo (ARPAV) sullo scarico dell'impianto e sulla tenuta dei registri obbligatori presso l'impianto.

L'Ordinanza n° 119/2016 è stata revocata con Ordinanza n° 158 in data 25.08.2016 a seguito produzione di quanto richiesto ed essendo rientrati i parametri batteriologici.

La presente risposta verrà comunque data anche in sede del primo Consiglio Comunale utile.

IL RESPONSABILE UFF. TECNICO

Geom. Giovanni Mozzo



IL SINDACO

Emilietto Mirandola